


**ПОГОДЖЕНО**

Начальник УОЗЗІЗ на ОВО  
ГУ ДСУ з НС у м. Києві  
підполковник  
служби цивільного захисту

 О. Ю. Драгомірецький  
"26" 03 2016 р.

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ директора  
ІЕЗ ім. Є. О. Патона  
НАН України  
*26.03.2016*  
№ 30

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**про заходи пожежної безпеки**  
**в будівлях, спорудах та на території**  
**Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона**  
**Національної академії наук України**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Ця Інструкція встановлює загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатується, будівельних майданчиків, до проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд, проведення наукових дослідів.

1.2. Ця Інструкція є обов'язковою для виконання працівниками усіх підрозділів, відділів, служб інституту та організацій, які орендують приміщення на території інституту, а також відвідувачами, які знаходяться на території інституту. Усі вищезгадані особи повинні бути ознайомлені з цією інструкцією та планами евакуації людей з будівель і споруд на випадок пожежі і суворо її виконувати.

1.3. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях та збереження матеріальних цінностей, розташованих у цих приміщеннях, несуть керівники всіх структурних підрозділів інституту та уповноважені керівниками особи, визначені відповідним наказом директора інституту, а також керівники організацій, що орендують приміщення в інституті.

1.4. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж, а також евакуації із зони виникнення пожежі людей, документів і матеріальних цінностей.

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних в ліквідацією пожежі;

- припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі;

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;

- перевірити ввімкнення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

- організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установленні техніки на зовнішні джерела водопостачання;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

9.3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію інституту, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

9.4. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно-технічний персонал інституту (відділу) зобов'язані брати участь у консультації керівника гасіння пожежі про конструктивні і технологічні особливості інституту і будівлі, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів інституту до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширення.

Заступник головного інженера  
з пожежно-технічних питань і режиму



В. І. Закурдаєв